


УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии

 С.А. Ужегова

20 августа 2024 г.

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Трехэтажное кирпичное здание общежития**
1.2. Адрес объекта **619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Плеханова,24/3**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: **3 (три) этажа, 1402,0 кв. м;**
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
1.4. Год постройки здания **1972 год**, последнего капитального ремонта _____, наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **2162,0 кв. м.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2024 год**, капитального _____
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование **Государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»,**
краткое наименование **ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК».**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д.2**
1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление,**
1.9. Форма собственности **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность **региональная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Пермского края**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **614006, Пермский край, ул. Куйбышева,14**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
2.2 Виды оказываемых услуг: **Оказание государственной услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения.**

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **130**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **Рейсовые автобусы остановка «Автовокзал», до остановки «15 магазин» и «Ника»**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м;**

3.2.2. время движения (пешком): **3-5 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути, **нет;**

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет;**

3.2.6. перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8.	Все зоны и участки	ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии

 С.А. Ужегова

20 августа 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Трехэтажное кирпичное здание общежития**
1.2. Адрес объекта **619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Плеханова,24/3**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: **3 (три) этажа, 1402,0 кв. м;**
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
1.4. Год постройки здания **1972 год**, последнего капитального ремонта _____, наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **2162,0 кв. м.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2024 год**, капитального _____
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование **Государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»,**
краткое наименование **ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК».**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д.2**
1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление,**
1.9. Форма собственности **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность **региональная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Пермского края**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **614006, Пермский край, ул. Куйбышева,14**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **Оказание государственной услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения.**
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте с длительным пребыванием,**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории.**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,**

пропускная способность **130 чел**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида:
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **Рейсовые автобусы остановка «Автовокзал», до остановки «15 магазин» и «Ника»**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м;**

3.2.2. время движения (пешком): **3-5 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути, **нет;**

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет;**

3.2.6. перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	"ДУ",
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ",
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ",
4	с нарушениями зрения	"ДУ",
5	с нарушениями слуха	"ДУ",
6	с нарушениями умственного развития	"ДУ",

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	"ДЧ-В",
2	Вход (входы) в здание	"ДЧ-В",
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	"ДЧ-В",
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	"ДЧ-В",
5	Санитарно-гигиенические помещения	"ДЧ-В",
6	Система информации и связи (на всех зонах)	"ДЧ-В",
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	"ДЧ-В",

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
Доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **не определен**

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **не требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» августа 2024 г.

2. Акта обследования объекта с приложениями и фотофиксацией: от «20» августа 2024 г.

Главный специалист
(Должность, Ф.И.О.)

Ужегова С.А.



Комиссия


(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:


Заведующий общежитием Крохалева Н.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Воспитатель Отинова Н.В.

Представитель обслуживающей организации Иванов А.Е.
(Должность, Ф.И.О.)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии

 С.А. Ужегова

20 августа 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Пятиэтажное кирпичное здание общежития**
1.2. Адрес объекта **619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул/ Плеханова 24/3**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: **3 (три) этажа, 1402,0 кв. м;**
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
1.4. Год постройки здания **1972 год**, последнего капитального ремонта _____, наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **2162,0 кв. м.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2024 год**, капитального _____
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование **Государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»,**
краткое наименование **ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК».**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д.2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера образования

Оказание государственной услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке) **Рейсовые автобусы остановка «Автовокзал», до остановки «15 магазин» и «Ника»**
расстояние – около 200-500 метров от автобусной остановки, время в пути 3-10 минут.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **отсутствует.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**;

3.2.2 время движения (пешком) **3-5 мин**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**);

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		1,2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		7,8,9,10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		11,12,13,14

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		
---	---	------	--	--

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект частично доступен для К, С, Г, У. Временно не доступен для О.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8.	Все зоны и участки	ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не определен.

в рамках исполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 3 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Главный специалист
(Должность, Ф.И.О.)

Ужегова С.А.



Комиссия

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)


Члены комиссии:

Заведующий общежитием Крохалева Н.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Воспитатель

Отинова Н.В.

Представитель обслуживающей организации Иванов А.Е.
(Должность, Ф.И.О.)



к Акту обследования к паспорту доступности от «20» августа 2024 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует автоматическое открывание дверей	К, О	Установить автоматическое открывание дверей	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Путь движения не обозначен, отсутствует нескользящее покрытие.	К, О, С, Г, У	Обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием.	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						

I**I Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В			ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию частично доступна для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «20» августа 2024 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Дверь (входная)	есть			Дверные пороги превышают 0,014 м; Дверь не закрывается с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов	К	Установить доводчик с задержкой закрывания дверей, привести пороги в соответствие.	ТСР
2.4	Тамбур	есть			Глубина тамбура менее чем 2.3 м.	К	Увеличить глубину тамбура до 2.3 м.	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Входа (входов) в здание	ДЧ-В		1	ТСР
-------------------------	------	--	---	-----

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание частично доступны для всех категорий инвалидов.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5	Присутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, маршрут обозначен знаками. Отсутствуют зоны отдыха и ожидания для МГН,	С, СВ, К, О, Г	не требуется	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		4	Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил	С	Нанести предупредительные полосы об окончании перил	ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		11, 12, 13, 14	Имеются двери, не соответствующие по размеру, пороги в некоторых дверях выше 0,014 м.	К, О, С		ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В		4,5,6	ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания частично доступны для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «20» августа 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Отсутствуют универсальные / специально выделенные места для инвалидов и МГН	К, О	Выделить универсальные / специально выделенные места для инвалидов и МГН	ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) частично доступны для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «20» августа 2024 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		8	Туалетные комнаты полностью не соответствуют по размерам	К, О, С,	Привести в соответствие	ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	Есть		10			Привести в соответствие	ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		7,8,9,10	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично доступны для всех категорий инвалидов

к Акту обследования к паспорту доступности от «20» августа 2024 г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержани е	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		11,12,13,14,	Визуальные средства информации доступны для МГН	К, С, Г	не требуется	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют индукционные информационные системы, Звуковые информаторы, помогающие ориентироваться и предупреждающие об опасности	К, С	Установить акустические средства	
6.3	Тактильные средства	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В			ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте частично доступны для всех категорий инвалидов




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3



Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12




Рис. 13









Рис. 14

**План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспечение условий по
беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в
здании общежитие**

расположенного по адресу г.Кудымкар, ул.Плеханова,24/3

№	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требование к установке	Изображение, пример
1	2	3	4
1	Информационное обеспечение по основному входу		
1.1.	Знак доступности. У входа установить знак доступности объекта, информирующий МГН о степени доступности здания	Установить у входной двери	
1.2	Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: установить кнопку вызова помощника на входе; внести соответствующие изменения в правила оказания услуг в учреждении; Закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; Провести инструктаж персонал по оказанию ситуационной помощи МГН на объекте	Установить кнопку в доступной для МГН зоне у входной группы на высоте 0,9 м	
1.3.	Установить у входа информационное табло с информацией об ОСИ с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублирование шрифтом Брайля (Название, сфера деятельности, время работы и т. д.)	Установить у входной двери на высоте 1,4 м	

1.4	На этажах установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направление движений к ним	Установить мнемосхему на расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м	
1.5	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Установить знаки на высоте 1,4-1,6 м	
1.6	У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, кинозал, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля	Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м	
1.7	По всему маршруту движения установить звуковые маяки, обеспечивающие своевременное получение информации для слабовидящих и слепых о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Звуковые маяки устанавливаются по всему маршруту движения (в холле, в коридорах и т. д.)	
1.8	В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых	П. 6.5.7 СП 59.13330.2016.	